

## 「塩化第二鉄液」仕様書

1. 品 名

塩化第二鉄液

2. 納入場所

下水道資源化工場（宇都宮市茂原町 768）

3. 予定購入数量

年間購入予定数量 33,240kg （1 回当たりの購入量 約 2,800kg）

※見込数量であり、購入数量等を保証するものではない。

4. 使用目的

焼却施設の洗煙排水処理の工程において、無機凝集剤として使用。

5. 納入仕様

(1) ローリー渡し

(2) 以下の条件を満足すること。

項目	単位	規格値	条件
ボーメ度	——	40.00 以上	同左
塩化第二鉄	wt%	37.00 以上	同左
塩化第一鉄	wt%	0.30 以下	同左
遊離酸(HCl)	wt%	0.50 以下	同左

・排水処理設備での排水処理に悪影響を及ぼさないこと。

6. 納入期間

令和 6(2024)年 4 月 1 日から令和 7(2025)年 3 月 31 日

7. 納入期限

受注者は、発注者から注文書を受領後、その日から起算して 5 日以内に品物を納入すること。

8. その他

(1) 納入前に安全データシート(SDS)を提出すること。また、年度途中で内容を変更した場合は速やかに最新版を提出すること。

- (2) 納入時には、毎回薬品成分表(「5. (2)表中」の規格値の項目)を提出すること。
- (3) 納入場所までの運搬経路は、主要地方道宇都宮結城線－北関東自動車道の側道－下水道資源化工場(納入場所)を結ぶルートとする(別紙搬入ルート参照)。

# < 搬入・搬出ルート >

下水道資源化工場

